

09.10.2018, Vilnius

REPORT OF PULL-OUT TEST

Testo ataskaita

Building site / Statybos aikštėlė: UAB "Vilniaus betono gaminiai" A. Jaksto g. 5

Pull-out tester / Testerio numeris G 63549 K

The results of pull-out tests / Testo rezultatai :

Testo Nr.	Artikulas/ Specifikacija	Pagrindas	Montavimo gylis (mm)	Vidutine apkrova (kN)
1	SXR 10x60 FUS	"HAUS blokelis" Vilniaus betono gaminiai	50	2,8
2	SXRL 10x120 FUS	"HAUS blokelis" Vilniaus betono gaminiai	110	3,2

Conclusion / Išvados:

We recommend to use following products / Rekomenduojamas produktas naudojimui šiame projekte: Abu produktus galima naudoti ventiliuojamų fasadų kronšteinų tvirtinimui.

Participants (in the presence of) / Dalyviai:

Karolis Petrauskas (UAB RM tools)
Arturas Skil (UAB Vilniaus betono gaminiai)
Sauliu Peciulevičius (UAB Vilniaus betono gaminiai)

Bandymus padare:

fischer Polska Sp.z.o.o. Atstovas Lietuvoje

Jaroslav Sarul